

# АКТ технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

№ \_\_\_\_\_ від «05» 06 2024 року  
м. Володимир  
(місце складання)

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом приєднання) від «\_\_\_»  
20\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

м-р Мусатов Р.В.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 20, Артемівська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність газопроводу потребує фарбування
- 2) Відсутність акти ДВК
- 3) Провести відсутній газопровод

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ придатка до використання. Розробити відсутній газопровод - тимчасово. Надати акти ДВК - тимчасово, Завершити відсутній газопровод на території будинку - тимчасово.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 05.08.24

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_  
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Мусатов Р.В. 05.06.24  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано