

АКТ технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Воєводисир
(місце складання)

№ _____ від « 08 » 05 2024 року

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом приєднання) від « ____ »
_____ 20 ____ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

ср. шабегор Осмолов В.В. Сидор Лимончук С.А
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 33 вул. Будівельна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність заземлення розподільного щитка, відсутність акти ДВК
- 2) Відсутній дієвий захист розподільного щитка від ураження блискавкою
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВВБТ придати до повномасштабної комісії, до складу якої увійдуть
запорядок, Зміст, Забезпечити дієвий захист розподільного щитка
Зміст, Надати акти ДВК - зміст.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 10.06.24

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Осмолов В.В. Сидор
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

_____ (дата)

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

_____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)