

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Волеводичів № _____ від «13» 05 2024 року
(місце складання)

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом приєднання) від «____»
_____ 20____ року № _____, працівником(ами)

виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

м. м. р. Юсубович О. В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1 вул. В. Дашкевича

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виркелі газопроводу потребують фарбування

2) Виркелі системи ДВК

3) Кріплення газопроводу потребують вирівнювання

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Звернути увагу на рекомендації спеціаліста: фарбувати виркелі газопроводу в-д-у - змк, вирівняти кріплення газопроводу - тмк, надати акти ДВК - тмк

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 13.06.24

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

О. Дашкевич
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

13.05.24
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)