

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Тернопіль  
(місце складання)

№ 11

від «13» 06 2024 року

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом приєднання) від «   »  
20 року №    , працівником(ами)

виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Шекмік ТОВ - Каратай Н.І.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 27, вул. П.Савицьки

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні акти ДВЧ
- 2) Відсутній газокеровіо потрєбує фарбування.
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:    

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:    

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ приготто до подальшої експлуатації:  
Рекомендації: наявні акти ДВЧ - на місцеві  
тощо ардувати газокеровіо - П.З.Кісевичі.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 15.07.24.

Контактний робочий телефон представника виконавця 050-4301635

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Каратай Н.І. Каратай 13.06.24.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),