

АКТ

**технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Нововолинськ № 25 від 08 04 2024 року
(місце складання)

Відповідно до (типового) договору (укладеним шляхом приєднання) від « »
20 року № , працівником(ами)

виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Майстер сервісу експлуатації ВБТО Родінок М.Р.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, збірна посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 16, вул. Терні ВБТО

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виділені засоби не підлягають наданню (ремонту)
- 2) на вхідній трубі немає ніякого захисного кобеля, тільки
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСТ передають до пов'язаної експлуатації. Рекомендації:
необов'язково встановити захисний кобель з - 1.5 метра; змінити стан
кобеля на вхідній трубі будинку - 1 м.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 09.05.2024р

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Родінок М.Р. 08.04.2024р
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності, підпис) (за наявності, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачем газу надано