

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Надія Ірини

№ 26

від «10» 09 2019 року

(месец складання)

Відповідно до (*типового*) договору (укладенням *шляхом прис传达*) від «___»

20 року № ___, працівником(ами)

виконавча робот Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Сторони: майстер ВБСГ Світлична В.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавча робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17 буд. Г. 113.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потребне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутність вимикача фурінки

2) —

3) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потребне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ прафірма по газорозподільній мережі
Рекомендації: вимикач фурінка встановити

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): —

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживач, яким пропинено газопостачання, попередженні про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомленій:

Розумію 11 10.2019
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано