

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

г. Новоселиця

№ _____ від «22» 03 2024 року

(місце складання)

Відповідно до (типового) договору(укладенням шляхом прис传达) від «___»

20 року № _____, працівником(ами)

виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України

Марія Сєнченко БСГ Волинь 2024

(займенування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №2 вул. Весна Буса

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потребне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній газопід'яземний засіб для газового котла
- 2) На дні будинку, під дахом, є прокладені газові труби та газовий
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потребне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Все виконано для поганої економії газу
Злиний котел хоче по будинку - газів
розглянути газ-г - газів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 20.05.2024

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Волинь Надія Волинська 20.03.2024
(прізвище, ім'я та по батькові) Григорій (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано