

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Новобогород № 9 від «22» 03 2024 року
(місце складання)

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом присднання) від «___»
20___ року №___, працівником(ами)

виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Ілля Ігор Ілля Ігор
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТОВ ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14 в м. Волинська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній газ-з приладом регулювання (встановлений)
- 2) Відсутній газ-з приладом регулювання
- 3) на вхід будинку по одній з ліній прокладені кабелі.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСТ повинна для нормальної експлуатації. Рекомендації:
попередити відсутність газ-з приладом регулювання
кабелів на вхід будинку - фазів; розкрити газ-з приладом.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 22.04.24

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Ілля Ігор 22.03.24
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано