

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Нововолинськ № _____ від « 18 » 05 2024 року
(місце складання)

Відповідно до (типового) договору (укладення шляхом приєднання) від « _____ »
20 _____ року № _____, працівником(ами)

виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газотранспортної мережі України»
майстер служби експлуатації ВБТО Войтик М.Р.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, за фірми посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1 пров. Верезовий

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виділий газопровід потребує заармування.
- 2) На лінії будинку, по якій зад-ду прокладені кабелі між поверхами
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового призначення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирний будинок в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового призначення
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСТ передається для подальшої експлуатації: Волинської;
необхідно виконати армування ліній газ-1-3 мб;
закріпити кріпильні набірні на стіні будинку - 1 мб.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 18.04.2024

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, З актом ознайомлений:

який виконав обстеження
Войтик Марія Романівна 18.05.2024 Тарасовська Степан
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис) (за наявності) (підпис) М.Р. 05. 20



Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано