

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Володимир  
(місце складання)

№ \_\_\_\_\_

від « 04 » 04 2024 року

Відповідно до (*типового*) договору(*укладенням шляхом приєднання*) від « \_\_\_\_\_ »  
20 року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)

виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

акт. експерт Касієвськ В.В.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 32, вул. Франко

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність відповідь про розташування, відсутність дверей
- 2) Двері відсутні в кухні
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 26.04.2024

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ призначає до подачі відповіді експерт-експлуатант, фінансист  
з відповідною кваліфікацією, який виконавця зможе виконати, відповідно  
до відповідної дати

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 06.05.2024

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Касіевськ В.В. 04.04.2024  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпись)

З актом ознайомлений: «

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпись)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпись замовника)