

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

№ _____ від «20» 03 2024 року
л. Володимир
(місце складання)

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом прислання) від «___»
20___ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

ст. магістер ВТО Росошан ВВ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____
ст. Росоловський, вул. Заселівська, 99

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Монтаж вальмової димової труби
- 2) Негерметичність підключення газопроводу
- 3) Негерметичність вентилу ВБСТ

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Монтаж вальмової димової труби - 3 тижні, Нагадати Акт
РВК - 1 тиж, Заміняти вентиль вентилу - 1 тиж
Вентиль газу в димової входу в Д. ВБСТ придатна до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 19.04.2024

Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Росошан В.В. проф. Д. Росоловський
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано