

АКТ технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

№ _____ від «24» 03 2024 року
м. Володимир
(місце складання)

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом приєднання) від «___»
20___ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

м. м-р Демочев В.В
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14 вул. Землянична

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) в'язки г-ду пошкоджені та пошкоджені
- 2) в'язки г-ду потребують поновлення фарбувального покриття
- 3) пошкоджені кабелі г-ду

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСТ згідно з вимогами. Забезпечити відновлення
строки до г-в та гуртожитку, - тиме, поновити фарбування
в'язки г-ду - тиме, поновити кабелі г-ду - тиме
в'язки газу - тиме

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження.

В. Демочев В.В
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

24.03.2024р.
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано