

# АКТ технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

№ \_\_\_\_\_ від « 12 » 03 2024 року  
м. Васильків  
(місце складання)

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом приєднання) від « \_\_\_\_ »  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)

виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

старший майстер ВТО Юсупов О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 20 вул. О. Довженка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Вв'язній газопровід потребує опрацювання (приводити)
- 2) Захисний клапан м'якоплатний, порушена кріплення
- 3) на стіні будинку, по осі 2-го прив'язного кабелю під напругою

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ приватна дія пошкоджена м'якоплатний? Рекомендації?  
пошкоджений газопровід 2-го в'яз - 1-го в'яз, пошкоджені кріплення  
2-го в'язного 2-го в'яз, зникли кріплення кабелю на стіні будинку - місце  
пошкодження 2-го в'яз - 2 місяці

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 12.04.2024р.

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Юсупов Василь Вал. 12.03.2024р.  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**  
внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

**1. Загальні відомості**

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	КП "Управління житлово-експлуатаційним господарством"
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Володимир вул. <u>Ольга Ольженко 2а</u>
Поверховість будинку (кількість поверхів)	<u>2</u> - пов.
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	<u>1975</u> рік
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	житлових квартир <u>8</u> не житлових квартир <u>—</u>
Дата складання технічного паспорта	« <u>12</u> » <u>03</u> 2024 року

**2. Характеристика газопроводів ВБСГ**

ВБСГ, у тому числі:	Загальну довжина ВБСГ (фасадний, сходові клітка, стояки) Лзаг.- <u>68,2</u> м.п.
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Газопровід фасадний: Ду <u>40</u> мм. L- <u>7,7</u> м.п., Ду <u>25</u> мм. L- <u>19,8</u> м.п., Ду <u>   </u> мм. L- <u>   </u> м.п., Ду <u>   </u> мм. L- <u>   </u> м.п., Ду <u>   </u> мм. L- <u>   </u> м.п., Ду <u>   </u> мм. L- <u>   </u> м.п.,
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ду <u>25</u> мм. L- <u>8,0</u> м.п., Ду <u>20</u> мм. L- <u>32,7</u> м.п., Ду <u>   </u> мм. L- <u>   </u> м.п., Ду <u>   </u> мм. L- <u>   </u> м.п.,
Кількість стояків газових	Стояк газовий <u>4</u> шт.

Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	<p>кран не кульовий: Ду <u>25</u> мм. - <u>2</u> шт.  Ду <u>20</u> мм. - <u>6</u> шт. Ду _____ мм. - _____ шт.  кран кульовий: Ду <u>20</u> мм. - <u>6</u> шт.  Ду _____ мм. - _____ шт. Ду _____ мм. - _____ шт.</p>
Футляри (кількість): через стіни через перекриття <i>муртові з'єднання</i>	<p>через стіни: <u>6</u> шт.  через перекриття: <u>4</u> шт.  <u>7</u> шт</p>

### 3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: « <u>12</u> » <u>03</u> 202 <u>4</u> р. Завершення: « <u>12</u> » <u>03</u> 202 <u>4</u> р.
Виконавець робіт	Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ: (на підставі типового договору укладенням шляхом присєднання)
Договір на виконання робіт	№ _____ Дата початку _____ Дата завершення _____
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	<i>Виринні 2-й поверх потребують дообудови (рисавий), частково заміни кіноплістмас, порушення та частково кірсутні в'їзні сани 2-й поверху. На газорозподільній мережі наявні муртові з'єднання</i>
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/ <del>витоки газу не виявлені.</del> (зайве закреслити) <i>та усунути в ході ТО</i>
Запірні пристрої	справні/ <del>потребують заміни</del> (зайве закреслити)

Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	<del>задовільне</del> /потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСТ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<i>Вистахи газу у сучасні і нові ТО ВБСТ приймаються за повної експлуатації</i>

Представник виконавця

*Юрмобель Василь Васильович* *16.03.2024*  
 (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
 (за наявності), підпис *[підпис]*

Замовник обслуговування ВБСТ  
 (непотрібно у разі проведення ТО ВБСТ  
 на підставі типового договору,  
 укладеного шляхом присднання)

\_\_\_\_\_ (дата)  
 \_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові)  
 (за наявності), підпис