

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Ковель, вул. Володи Мухоморова
(місце складання)

№ _____

від «25» 06 2024 року

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом приєднання) від «___»
_____ 20___ року № _____, працівником(ами)

виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Сторинський майстер Шостаківський О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 91⁴

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Не забезпечено герметичність ДВК
- 2) Не кофорульований фасадний газотрубів
- 3) Інтенсивні комунікації на газотрубів (кабель між корпусом)
- 4) Фасадний газотрубів закритий шпилькою (виступом)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

- Представити акт на ДВК - протягом 3 місяців
- Профорульвати фасадний газотрубів - протягом 3 місяців
- Прибрали інтенсивні комунікації (кабель) протягом 3 місяців
- Прибрали шпильку з газотрубів - протягом 3 місяців

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 808 3066, 067 403 3148;

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шостаківський О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

25.06.2024
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)