

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Ковалево вул. Ветеринарна
(місце складання)

№ _____

від «27» 06 2024 року

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом присєднання) від «___»

_____ 20___ року № _____, працівником(ами)

виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Сторинський Іван Іванович О.В.

(найменування суб'єкта господарювання) — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 93

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не здійснено перевірку ДБК
- 2) Не проведено катододну розробку
- 3) Інженерні констукції (кожен під'єднує) з'ясувати на катододну розробку
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Представити акт ДБК - наступні 1 місяць
Профінансувати катододну розробку - наступні 3 місяці
Придбати інженерні констукції (кожен) з'ясувати на катододну розробку - наступні 3 місяці

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 808 3066, 067 403 3148;

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Сторинський О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____
(дата) 27.06.24

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)