

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Ново-Волынськ № 43 від «15» 05 2024 року
(місце складання)

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом приєднання) від «___»
20___ року №___, працівником(ами)

виконавця робіт **Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»**

старший майстер ВБГО Бабачок В.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 24 Бун. Сковороди

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ввірний газопровід потребує фарбування (застіглого)
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ пропонує за подальшої експлуатації:
Рекомендації: необхідно подфарбувати ввірний
газопровід (застіглого)

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 15.06.24

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Бабачок В.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

15.05.24
(дата)

З актом ознайомлений:

Мешко І.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

15/05-2024р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано