

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Новоградина № 48 від «23» 05 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом приєднання) від «  »  
20 року №   , працівником(ами)  
виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

старший майстер Вадим Н.В.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10 4-й поверх

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній газорозподільний щит на 4-му поверсі
- 2) розширити відсутній газорозподільний щит з підлогою
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:   

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:   

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ приймає для подальшої експлуатації  
Ремонтні роботи: пофарбувати відсутній газорозподільний щит  
розширити відсутній газорозподільний щит з підлогою

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 25.06.24

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Вадим Н.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

23.05.24  
(дата)

    
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

    
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано