

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Берестяго № 4 від «18» 04 2024 року
(місце складання)

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом приєднання) від «___»
___ 20___ року №___, працівником(ами)

виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

технік ТОВ Каратай Н.І.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Незалежності

№69

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Віосуттні Акти ДВЖ
- 2) До газопроводу, прискриплені кабелі під напругою
- 3) Газопровід обмерзлий закрито під підлогами

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ посилається на протокол експлуатації:
Трехэтажный акт ДВЖ - типовой, згідно
критерії роботи в на стіні будівлі. Тимчасово,
розкрити газопровід від підлоги - і відкрити.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 20.05.2024р.

Контактний робочий телефон представника виконавця 050 - 4301635.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Н.І. Каратай 18.04.24

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),