

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ *N10*

внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

| | |
|---|---|
| Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) | |
| Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку | <u>с.м.п. РАТНЕ</u> <u>вул. Учительська, 3</u> |
| Поверховість будинку (кількість поверхів) | <i>1 - пов.</i> |
| Рік введення в експлуатацію ВБСГ | <i>1982 рік</i> |
| Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень) | <i>житлових квартир 3 шт.</i> <i>не житлових квартир _____</i> |
| Дата складання технічного паспорта | <i>«05» Червня 2024 року</i> |

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

| | |
|--|---|
| ВБСГ, у тому числі: | <u>Загальна довжина ВБСГ (фасадний, сходові клітка, стояки)</u> <i>Заг.- 13,0 м.п.</i> |
| Ввідний газопровід (довжини по діаметрам) | <u>Газопровід фасадний:</u> <i>Ду 57 мм. L- 3,5 м.п., Ду 40 мм. L- 70 м.п., Ду 25 мм. L- 2,5 м.п., Ду _____ мм. L- _____ м.п.</i> <u>Газопровід внутрішній (сходові клітка):</u> <i>Ду _____ мм. L- _____ м.п., Ду _____ мм. L- _____ м.п.</i> |
| Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам) | <u>Газопровід внутрішній (стояк):</u> <i>Ду _____ мм. L- _____ м.п., Ду _____ мм. L- _____ м.п., Ду _____ мм. L- _____ м.п., Ду _____ мм. L- _____ м.п.</i> |
| Кількість стояків газових | <u>Стояк газовий 1 шт.</u> |

| | |
|--|--|
| <p>Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:</p> | <p><u>Газопровід загального користування:</u> кран не кульовий: Ду мм. - шт. Ду мм. - шт. Ду мм. - шт. кран кульовий: Ду мм. - шт. Ду мм. L- м.п. Ду мм. L- м.п.</p> <p><u>Газопровід через квартири:</u> кран не кульовий: Ду мм. - шт. кран кульовий: Ду <u>20</u> мм. - <u>1</u> шт.</p> <p><u>Муфтове з'єднання, зварний стик:</u> Ду <u>50</u> мм. - <u>1</u> шт. Д мм. - шт.</p> <p><u>Фланцеве з'єднання ДУ</u> _____</p> <p><u>Кран на газопроводі вводі Н/Т Ф <u>50</u> мм.</u> <u>пробиває</u></p> |
| <p>Футляри (кількість): через стіни через перекриття</p> | <p>через стіни: _____ шт. через перекриття: _____ шт.</p> |

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

| | |
|---|--|
| <p>Дата виконання</p> | <p>Початок: <u>« 05 » Червня 2024 р.</u> Завершення: <u>« 05 » Червня 2024 р.</u></p> |
| <p>Виконавець робіт</p> | <p><i>Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»</i></p> |
| <p>Вид робіт за договором</p> | <p>ТО ВБСГ: (на підставі типового договору укладенням шляхом приєднання)</p> |
| <p>Договір на виконання робіт</p> | <p>№ _____ Дата початку _____ Дата завершення _____</p> |
| <p>Зауваження, які виявлені під час виконання робіт</p> | <p>Невідповідність прокладання газопроводів вимогам проєктної документації Так/Ні</p> <p>Відсутність вільного доступу до газопроводів та запірних пристроїв Так/Ні</p> <p>Відсутність актів перевірок та прочищення димвентканалів Так/Ні</p> <p>Кабеля на газопроводі Так/Ні</p> <p>Защитний газопровід Так/Ні</p> <p>(зайве закреслити)</p> |

| | |
|--|---|
| | Недопусків в квартири для ТО _____ од. Недопусків до ТО ВБСГ будинку _____ од. |
| Герметичності газопроводів | витоки газу виявлені/ витоки газу не виявлені (зайве закреслити)) <u>2</u> од. |
| Запірні пристрої | справні/ потребують заміни (зайве закреслити) |
| Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів) | задовільне/ потребує фарбування (зайве закреслити) |
| Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції) | <i>ВБСГ багатоквартирного житлового будинку придатне для подальшої експлуатації</i> |

Представник виконавця

Маскош Козюковська І. І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

[Підпис]
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

АКТ № 10
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт. Ратне
(місце складання)

від « 05 » Червня 2024 року»

Відповідно до договору від « ____ » _____ 20 ____ року № _____, працівником(ами)
Волинської філії ТОВ «Газорозподільні Мережі України»:

Слюсар Шрек А.В.
Слюсар Касігуров В.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:
смт. Ратне вул.Учительська,3

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Витік газу на муфтових з'єднаннях $\phi 50 - \text{таб}$
- 2) Витік газу на пробкових кранах $\phi 50 - \text{таб}$
- 3) Інші Витоки: не виявлено

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені витоки газу на муфтових з'єднаннях усунуто, проведено технічне обслуговування
відключаючих пристроїв. Подальші зауваження щодо експлуатації ВБСГ відсутні.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівники,
які виконували обстеження:

Шрек А.В. ✓
Касігуров В.В. ✓
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)