

какт. 103

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Стурідське № \_\_\_\_\_ від « 16 » 04 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом приєднання) від « \_\_\_\_\_ »  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)

виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер Свідерсова В. В.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4

- За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
 За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
- 1) ввідрізаній газопровід потребує фарбування
  - 2) заблоковано замикачем ввідрізаній газопровід пінопластом
  - 3) (в квартири №1)
  - 4) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

пофарбувати ввідрізаній газопровід - 3 місяці  
вирізати пінопласт - 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 501 20 44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Свідерсова В. В. 16.04.24 Седорук С. 16.04.2024  
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)