

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Козель, вул. Володимирська
(місце складання)

№ _____

від «21» 06 2024 року

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом приєднання) від «___»
_____ 20___ року № _____, працівником(ами)

виконавця робіт **Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»**

Сторожко Миколай Шостаківський О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 87

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не забезпечено керування ДБК
- 2) На фасадній частині газопровід
- 3) інтегрує конструкції на газопровід (кожен не чистий)
- 4) Фасадний газопровід закритий милом (гасом)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Представити акт на ДБК - протягом 3 місяців
По фасадній частині газопровід протягом 3 місяців
Прібрати інтегрує конструкції (кожен) протягом 3 місяців
Прібрати милом з газопровід - протягом 2 місяців

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 808 3066, 067 403 3148;

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шостаківський О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

21.06.24
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)