

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Ковель, вул. М. Драгоманова 5 № _____ від «22» 03 2024 року
(місце складання)

Відповідно до (типового) договору(укладенням шляхом присднання) від «—»
— 20— року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Шостаківська СВ - сиренко миколай
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не задовольнені параметри ДВК (мабо V, п. 6, п. 6.2, ПБСГ)
- 2) Не задовольнені параметри фасадного газопроводу (мабо V, п. 5.10 ПБСГ)
- 3) Виявлено факт. до ввізних газопроводу (приладдя до мабо V, п. 5.10 ПБСГ)
- 4) Виявлено факт. до ввізних газопроводу (І під'єдн. до мабо V, п. 5.10 ПБСГ)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Прасіювати отвори ДВК - протягом 1 місяця.
Покрити фасадний газопровод - протягом 3 місяців.
Зробити ввізні факт. до ввізних газопроводу - протягом 1 місяця.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 808 3066, 067 403 3148;

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шостаківська СВ
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

22.03.24.
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)