

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кобеляки вул. Миколи Махоренка № _____ від « 21 » 05 2024 року
(місце складання)

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом приєднання) від « _____ »
_____ 20 _____ року № _____, працівником(ами)

виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Вікторио Іванович Шостаківський О.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Незадовільна робота ДВК (Глобо Vn, в. н. Б.Р ПБСГ)
- 2) Не зафарбовано фасадні горизонти (Глобо V, в. н. С.10 ПБСГ)
- 3) інженерні комунікації (водопровід підповерховий) НПА 6.01-40 II 322.1.
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Прекрати акт на ДВК - протягом 1 місяця
Зафарбувати фасадні горизонти - протягом 3 місяців
Прибрати інженерні комунікації (водопровід) - протягом 3 місяців

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 808 3066, 067 403 3148;

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шостаківський О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

21.05.24
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)