

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Ковель вул. Пушкіна № _____ від « 30 » 05 20 21 року
(місце складання)

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом приєднання) від « ____ »
_____ 20 _____ року № _____, працівником(ами)

виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Шостак О.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Незодружена мережа ДВК (Глибока вул. 6-8 ПБСГ)
- 2) Незодружені фасадні розриви (Глибока вул. 5-10 ПБСГ)
- 3) Ізоляція, кондукції (коден) під кондуктом НПА. 0.01. - 40. 11. 2021.
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Представити акт на ДВК - м. Ковель
Зодружити фасадні розриви - м. Ковель
Продати ізоляцію, кондукції (коден) м. Ковель

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 808 3066, 067 403 3148;

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шостак О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

З актом ознайомлений:

30.05.21
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)