

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кремень ву. Відгородженню
(місце складання)

№ _____ від « 10 » 07 2024 року

Відповідно до (**типового**) договору (**укладенням шляхом приєднання**) від « ____ »
_____ 20____ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт **Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»**

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____ 4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не задіяно газовий ДВК
- 2) Інжектори кондукції (кодези) під напругою не вимірюються
- 3) Не пофарбовані інжектори газопроводу
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Препарувати отвори на газопроводу ДВК - термін 1 місяць
Пріоритет інжектори кондукції (кодези) з вимірюванням напруги - 3 місяці
Пофарбувати інжектори газопроводу - 3 місяці

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 808 3066, 067 403 3148;

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Ш. Сидоренко В. С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

10.07.2024
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)