

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м.Ківерці \_\_\_\_\_ № 24 від « 01 » 07 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до (*типового*) договору(укладенням шляхом приєднання) від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ року  
№ \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт **Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»**

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку(гуртожитку),**с.мт.Олика,вул.Братковського,15**

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) **витік газу:** н/т кран д-р-20мм-1шт.  
н/т кран д-р-32мм-0шт.  
н/т муфта д-р-20мм-2шт.  
н/т контрогайка д-р-20-9шт.  
с/т кран д-р-20мм-0шт.  
с/т муфта д-р-25мм-0шт.

2) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
опломбовано кран(відсутній прилад)в \_\_\_\_\_

Перепломбовано лічильник до \_\_\_\_\_,  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

\_\_\_\_\_ Для подальшої експлуатації ВБСГ підлягає. \_\_\_\_\_

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 9415621

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Поляков О.В., \_\_\_\_\_ 01.07.2024 \_\_\_\_\_ 01.07.2024  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)