

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Ківерці _____ № 25 від « 02 » 07 2024 року
(місце складання)

Відповідно до (*типового*) договору(*укладенням шляхом приєднання*) від « ____ » _____ 20 ____ року
№ _____, працівником(ами)
виконавця робіт ***Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»*** _____

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку(гуртожитку),*с.мт.Олика,вул.П.Орлика,33*

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовідки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовідки (у разі виявлення недовідок):

- 1) витік газу: н/т кран д-р-20мм-1шт.
н/т кран д-р-32мм-0шт.
н/т муфта д-р-20мм-2шт.
н/т контрогайка д-р-20-3шт.
с/т кран д-р-20мм-0шт.
с/т муфта д-р-25мм-0шт.

2) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
опломбовано кран(відсутній прилад)в _____

Перепломбовано лічильник до _____
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідок та строки їх виконання:

Для подальшої експлуатації ВБСГ підлягає. _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 9415621

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Поляков О.В., _____ 02.07.2024 _____ 02.07.2024
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)