Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ № 21
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт. Ратне від « 04» Липня 2024 року»
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) Волинської філії ТОВ «Газорозподільні Мережі України»:
слюсар Шпик П.В
слюсар Лукашенко Ю.М.
(найменування суб'єкта господарювання – виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),за адресою:
смт. Ратне вул.Гранична,44

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Витік газу на муфтових з'єднаннях Ф32 - 1шт.
2) Витік газу на пробкових кранах Ф 32 - 1шт.
3) Інші Витоки: не виявлено.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
_____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Виявлені витоки газу на муфтових з'єднаннях усунуто, проведено технічне обслуговування відключаючих пристроїв. Подальші зауваження щодо експлуатації ВБСГ відсутні.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники,
які виконували обстеження:
Шпик П.В
Лукашенко Ю.М.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:
_____
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу проведено
_____
_____(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)