

АКТ № 27

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.м.т. Ратне
(місце складання)

від « 25 » Липня 2024 року»

Відповідно до договору від « ____ » _____ 20 ____ року № _____, працівником(ами)
Волинської філії ТОВ «Газорозподільні Мережі України»:

Слюсар Савчук В. П.

Слюсар Канітуца В. В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:
с.м.т. Ратне вул.Центральна, 84

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Витік газу на муфтових з'єднаннях - 3 шт - 932
- 2) Витік газу на пробкових кранах - _____
- 3) Інші Витоки: не виявлено

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені витоки газу на муфтових з'єднаннях усунуто, проведено технічне обслуговування
відключаючих пристроїв. Подальші зауваження щодо експлуатації ВБСГ відсутні.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівники,
які виконували обстеження:

Савчук В. П.

Канітуца В. В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

[Підпис]

[Підпис]

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)