

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Дурийдса, вул. Новальська, № _____ від « 19 » 07 2024 року
(місце складання)

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом приєднання) від « ____ »
_____ 20 ____ року № _____, працівником(ами)

виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер Свідерсова В. В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Н

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) визначити акти періодичної перевірки ДВК
- 2) визначити потребу в газопроводі будівництва
- 3) немає ввідриненого газопроводу з'єднань
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- представити акти періодичної перевірки та
приміщення ДВК - 1 місяць
- визначити потребу в газопроводі - 3 місяці
- визначити з'єднання з ввідриненого газопроводу - 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 808 3066, 067 403 3148:

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Свідерсова В. В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

19.07.24г.
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано