

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Ківерці _____ № 32 від «09» 08 2024 року
(місце складання)

Відповідно до (типового) договору(укладенням шляхом приєднання) від « » _____ 20 року
№ _____, працівником(ами)
виконавця робіт **Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»**

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку(гуртожитку),**с.Ківерці,вул.Кравчука,5**

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) витoki газу виявлені :
н/т кран д-р-25мм-0шт.
н/т кран д-р-20мм-3 шт..
н/т муфта д-р-20мм-5шт.
н/т контрогайка д-р-20мм-2шт.
н/т контрогайка д-р-32мм-0шт
н/т контрогайка д-р-40мм-0шт
с/т кран д-р-20мм-0шт.
с/т муфта д-р-25мм-0шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

Перепломбовано лічильник до _____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Для подальшої експлуатації ВБСГ підлягає.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 9415621

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Ковальський О.О.Поляков О.В., _____ 09.08.2024 _____ 09.08.2024
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)