

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м.Ківерці \_\_\_\_\_ № 33 від « 20 » 08 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до (типового) договору(укладенням шляхом приєднання) від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ року  
№ \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт **Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»**

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку(гуртожитку),**с.Залісоче,вул.Луцька,35**

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) витоки газу виявлені :

н/т кран д-р-25мм-0шт.

н/т кран д-р-20мм- шт..

н/т муфта д-р-20мм-шт.

н/т контрогайка д-р-25мм-2шт.

н/т контрогайка д-р-32мм-шт

н/т контрогайка д-р-40мм-шт

с/т кран д-р-25мм-1шт.

с/т кран д-р-32мм-1шт

с/т муфта д-р-25мм-0шт.За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

Перепломбовано лічильник до \_\_\_\_\_,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Для подальшої експлуатації ВБСГ підлягає.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 9415621

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Ковальський О.О.Поляков О.В.,  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

20.08.2024  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

20.08.2024  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)