

Акт 137
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

С. Засимаш
(місце складання)

№ _____

від "30" серпня 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № _____
працівником(ами) Волинської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»:

Сергій Штань П.В.
Микола Голубня Н.В.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:
С. Засимаш вул. Ковальська, 4

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Витік газу на муфтових з'єднаннях φ40 - 1 шт
- 2) Витік газу на пробкових кранах φ40 - 1 шт
- 3) Інші витіки не виявлено

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівники, які виконували
обстеження :

Штань П.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)
Голубня Н.

З актом ознайомлений: _____
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника) _____ (дата) _____

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)