

АКТ № 33
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт. Ратне
(місце складання)

від « 16 » Серпня 2024 року»

Відповідно до договору від « ____ » _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
Волинської філії ТОВ «Газорозподільні Мережі України»:

слюсар Штані П.В.
слюсар Секин С.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:

с. Кортеліси вул. Михайловського, 14

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Витік газу на муфтових з'єднаннях 2 смт Ø25

2) Витік газу на пробкових кранах 1 смт Ø25

3) Інші Витоки: не виявлено

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені витоки газу на муфтових з'єднаннях усунуто, проведено технічне обслуговування
відключаючих пристроїв. Подальші зауваження щодо експлуатації ВБСТ відсутні.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівники,

які виконували обстеження:

Штані П.В.

Секин С.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис]

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу проведено

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)