

АКТ технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

№ _____ від « 09 » 09 2014 року
м. Володимир
(місце складання)

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом приєднання) від « _____ »
_____ 20 _____ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

м. м. Мешович В.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 235, Личківка.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність ізоляції газопроводу потребує покращення оформлення, то є ізоляція
- 2) Відсутність ізоляції газопроводу потрібно замінити в кількох місцях
- 3) Немає необхідності по об'єкту

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
ВБСТ призначено до негайного ремонту. А саме: замінити ізоляцію газопроводу на стіні будинку, розшити з'єднання, придбати кабелі комунікацій, надарувати всі необхідні документи — Мешович В.В.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
В. Мешович В.В. 09.09.14
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)