

АКТ технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

№ _____ від « 09 » 09 2014 року
м. Воинград
(місце складання)

Відповідно до (типового) договору(укладенням шляхом приєднання) від « ____ »
20 ____ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

ст. м. р. Нісєвськ В. В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 289 Луцька

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність газопроводу на підв'язці квартири та неможливість критично
- 2) на стіні будинку
- 3) Сабель комунікації по осі г-з у постілі будинку

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
ВБСГ повідомити про виявлені недоліки: Адрарявати
відсутність газопроводу на підв'язці квартири та неможливість критично
взгляду на стіні будинку - лише

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
В. Нісєвськ В. В. 09.09.14
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу над