

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. К. Камішувський
(місце складання)

№ 29

від "16" 10 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № _____,
працівником(ами) виконавця робіт слюсар Камішувський В.В. слюсар Шенгур А.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 61а вул. Шевченка.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

зауважень щодо експлуатації ВБСТ немає
виявлені витічки газу на різьбовому з'єднанні
усунені

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675010543

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Камішувський В.В. Шенгур А.В.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис замовника

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис замовника