

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Новобогданськ
(місце складання)

№ 139

від «28» 10 2024 року

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом присудження) від « »
20 року № , працівником(ами)

виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

старший майстер ВБГО Саблоташ В.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 16 вул. Соборна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ввірний газ-від потребує форсування
- 2) На осі ввірного газ-вводу прикріплені кабелі
- 3) Частина ввірного газ-вводу захищена імпровізовано

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСТ працює для гарантованої експлуатації!
Рекомендації: пофарбувати ввірний газ-від;
покріпити кабелі у ввірному газ-вводі; розширити імпровізацію.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 28.11.24

Контактний робочий телефон представника виконавця:

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Саблоташ В.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

28.10.24
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)