

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Ново-Величків № 169 від «09» 12 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом приєднання) від «   »  
    20    року №    , працівником(ами)  
виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

старший майстер ВБГО Саблоташ В.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 34 8-р/Мейстер

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ввівний газорозподільний пункт має недостатню
- 2) по осі ввівного газу прикріплені кабелі
- 3) ввівний газорозподільний пункт має недостатню

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:    

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:    

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ призначити для незалежної експлуатації;  
Рекомендації: пофарбувати ввівний газорозподільний пункт; покришити  
кабелі ввівного газу; розшити газорозподільний пункт

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) — 09.05.25

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Саблоташ В.В. 09.12.24  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

    (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням, споживачам газу надано

     
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)