

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Новоолександрівськ № 173 від «11» 12 2024 року
(місце складання)

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом присєднання) від « »
 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

старший майстер ВБГО Саблоташ В.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 36 8-р. Шевченка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовілки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недовілки (у разі виявлення недовілок):

- 1) Ввірні 2-ві потрібні фазбування
- 2) По осі ввірного 2-фу прокладені кабеля
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовілок та строки їх виконання:

ВБСГ профітна рмя подальшої експлуатації:
Рекомендації: подфарбувати ввірні 2-ві,
періодично кабели з ввірного 2-фу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 13.01.2025

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Саблоташ В.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

11.12.24
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)