

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Новоболотинське  
(місце складання)

ВлФ/400/2№ 25 від «30» 01 2025 року

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом прислання) від «   »  
    20    року №    , працівником(ами)  
виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

старший майстер ВБГО Саблоташ В.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 2 вир. Володимирська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ввірний газотривіт потребує профузання
- 2) Висутні акти на димовиділяючі канали
- 3) Ввірний газотривіт заслівоє решіткою підпаласом.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:    

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:    

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ призначити для виконання окремими спеціалістами:  
Рекомендації: пофарбувати ввірний 7-віс; розшити  
підпалас з ввірного 7-ру; пошити акти на решіткою каналу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.03.2025

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Саблоташ В.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

30.01.25  
(дата)

     
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

     
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

     
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)