

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Дніпропетровськ Водоканал-Дніпропетровськ
(місце складання) № _____ від «14» 01 2015 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт Водоканал Дніпропетровськ, Підприємство "Дніпропетровський завод "Дніпрогаз" Дніпропетровського ЗСТ" от. м.р. Дніпропетровськ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №4, 0.10.01

- За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
- 1) Визначити причини перебігу ДВК
 - 2) Частково відкрити вентиль розширення в вентильній трубі
 - 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
ВБСГ продало до водоканалу всі матеріали. Надати смету перебігу ДВК - тиме, забезпечити вентиль розширення до вентильної труби - 2 см.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження В.Семович 14.01.15
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) З актом ознайомлений: _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)