

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Ковель

(місце складання)

№ Вкф 300/1-160205/21 від «16» 01 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
виконавця робіт Волчанко фірма ТОВ "Горизонтальні мережі України"

Сторожко Іван Сергійович ТОВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 22.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність акту перевірки та оформлення фізичних актів
- 2) Необхідно фарбування ввідроз газопроводу
- 3) Відріз газопроводу виведений біля входу (голіво, закритий пічником)
- 4) Витікання газу - 2шт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Необхідно акти перевірки та оформлення фізичних актів - 1 місяць
- Покрасити фарбування ввідроз газопроводу - 3 місяці
- Необхідно вивести вхідний газопровод - 3 місяці
- Витікання газу усунути при виконанні ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шорстак Іван Сергійович
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

16.01.2025
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)