

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Ковель № ВЛФ 301/001/2015 від «09» 01 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
виконавця робіт Волинська фірма ТОВ «Розриваційні мережі»
Штепанюк Євгеній Іванович майстер Штепанюк В.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 35.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірок ТО приміщень приватних осіб.
- 2) Невідповідність актів об'єкту газопостачання
- 3) На об'єкті газопостачання зустрічається кобала підключення.
- 4) Виток газу — 6 шт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акти перевірок ТО приміщень приватних осіб — 3 місяці.
На відповідність актів об'єкту газопостачання — 3 місяці
Прибрати кобалу із об'єкту газопостачання — 3 місяці
Виток газу усунути приватними ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Штепанюк В.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

09.01.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)