

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Ковель _____ № ВЛФ 300/1-14012025/4 від « 14 » 01 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20 _____ року № _____ працівником(ами)
виконавця робіт Велика фірма ТОВ «Розрощування» м. Львів
Україна: Сиринко Микола Шостаківський
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 41.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки технічного стану газових котлів
- 2) Недійсно фарбовано об'єкти газопроводу
- 3) Відсутній вимір факту (розмір) діаметру газопроводу
- 4) Витрата газу - 5 м³

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акт перевірки та технічного стану газових котлів - 1 місяць
Повторно фарбувати об'єкти газопроводу - Завісяє
Надати вимір факту (розмір діаметру) газопроводу - Завісяє
Витрати газу урегулювати при виконанні ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шостаківський М. В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

14.01.2025
(дата)

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

_____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)