Додаток №3 до Порядку ТО ВБСГ

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Володимир № Влф4001-05022025 від «05» 02 2025 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «____» __________ 20___ року №________, працівником(ами) виконавця робіт Володимирської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» Володимирське УЕГГ ст. м-р Юсковець В.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №19, М. Гоголя.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Частково відсутнє лакофарбове покриття розведення по фасадах г-дів
2) Введені г-ди частково в кімнатах та потребують фарбування
3) Бовтаня комунікації по осі г-ду, відсутні ... ДВС

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ придатна до подальшої експлуатації. Відновити лакофарбове покриття по фасадах та введень г-дів – 2 місяці, ... та прибрати ... комунікацій – 1 міс, пофарбувати введені г-ди – 1-3 міс, Надати ... ДВС – 1 міс

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ________________

Контактний робочий телефон представника виконавця) ________________

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
В. Юсковець (підпис)	05.02.25	________________	________
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)