Додаток №3 до Порядку ТО ВБСГ

# АКТ
# ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Володимир № Впф4001-03022025/1 від «03» 02 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «___» __________ 20___ року №________, працівником(ами) виконавця робіт Волинська філія ТОВ „Газорозподільні мережі України" Володимирське УЕГГ ст. м-р Косовець В.В
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №44, 14 сл. Бригади

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) відсутні акти перевірки ДВК
2) частково відсутні ізолюючі вставки вводних газопроводів
3) вводні газопроводи потребують повторного фарбування

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —
_______________________________________________,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —
_______________________________________________,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
ВБСГ придатна до подальшої експлуатації. Надати акти перевірки ДВК, розмістити ІФ ізолюючу вводи газу — 1 міс, пофарбувати вводні газопроводи — 3 міс

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ____________

Контактний робочий телефон представника виконавця) ____________

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Косовець В.В [підпис] 03.02.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:
____________________ ____________
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_______________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)