

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Ковче _____ № ВЛР 300/1-74022025 від «24» 02 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20 _____ року № _____ працівником(ами)
виконавця робіт Виконавця фірма ТОВ «Газсервіс Україна»
Старший майстер-електрик В.В.
(назменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірки по приміщенню двобиткових
- 2) на ввізному розподільчі з'єднання кабелю при монтажі
- 3) Витік газу з шт.
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Модель актів перевірки по приміщенню двобиткових. Витік
Прибрати кабелю з ввізних розподільчі
Витік газу усувається при встановленні ТУРБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шемельов В.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

24.02.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)