

## АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Кобеля  
(місце складання)

№ Ват 300/1-21.02.2025 від «21» 02 2025 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №      працівником(ами)  
виконавця робіт Володимир Філіп Турб - Богородицький; Ігоря Українця;

Сторина Ігор Андрійович Шпичаківський

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №     .

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірок та проведення робіт
- 2) Відсутність актів перевірок та проведення робіт
- 3) на відсутність актів перевірок та проведення робіт
- 4) Витрати часу - 6 год.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акти перевірок та проведення робіт - 1 місяць  
Професійне обстеження та проведення робіт - 3 місяці  
Придбати кошти з облігу перевірок та проведення робіт - 3 місяці  
Витрати часу усунення недоліків ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Метельський Валерій  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

      
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

      
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)