

АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАВАННЯ СІАС  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Кобеля  
(місце складання)

№ ВЛФ 302/1-05032025 від « 05 » 03 2025 року

Відповідно до договору від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_ працівником(ами)  
виконавця робіт Виконамо фірма ТОВ - Гуртожитковий мережі України

Сидорова Надія Михайлівна О.В.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірок по приміщенню фінансових осіб
- 2) Необхідне фактське об'єднання газопроводу
- 3) Необхідно згорнути газопровід закріплений кодулом при виході з приміщення
- 4) Витрати часу - 12 хв

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акт перевірки по приміщенню фінансових осіб - 1 місяць  
Пофактське об'єднання газопроводу - 3 місяці  
Прибрати кодулом з приміщення газопровід при виході з приміщення - 3 місяці  
Витрати часу здійснено при виконанні ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шваніченко О.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис)

05.03.2025  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)